

고객 자율안전 점검표

고객 자율안전 점검표



매월 4일은 "가스안전 점검의 날"입니다.

번호	점검 항목	안전점검 결과 (정상:○, 불량:×)
1	가스 계량기 손상 여부와 연결부에서 비눗물을 사용 가스가 새는지 확인합니다.	
2	배관, 휴즈콕, 호스에 비눗물을 사용 가스가 새는지 확인합니다.	
3	보일러와 가스배관의 연결부에 비눗물을 사용 가스가 새는지 확인합니다.	
4	가스배관이나 호스가 그을음이나 손상 또는 꺾인 곳이 있는지 확인합니다.	
5	보일러와 배기통이 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다.	
6	우리집 배기통 틈(배기통 끝부분)이 찌그러져 있는지 확인합니다.	
7	보일러실에 급기구와 환기구는 막힌 곳이 있는지 확인합니다.	


- 해양에너지에서 제공한 자율점검 동영상과 보고 안전점검을 시행하여 주시기 바랍니다.
- 동영상은 해양에너지 홈페이지(<https://www.hyenergy.co.kr>) 접속 후 안전점검 서비스 메뉴 내에 게시되어 있습니다.
- 점검완료 후 오른쪽 고객서명란에 반드시 서명하여 주시기 바랍니다. 서명이 없으면 점검원으로 부터 점검을 받으셔야 합니다.

주소:

작성일:

고객 서명 :

* 점검결과 "불량"항목은 해양도시가스 콜센터 1544-1115로 연락하셔서 정밀한 점검을 받으십시오



비눗물 만들기

주방세제와 물을 2:8비율로 섞어서 비눗물을 만듭니다.



1




2



3



4



5



6

